

İZMİR PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AĞUSTOS 2020 AYI LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI ÖN TEKNİK DEĞERLENDİRME (EİGM ONAYI ALINMAMIŞ) KOMİSYON SONUÇLARI

Başvuru Tarihi	Evrak Kayıt No	Firma / Şahıs Adı	Santral Adı	Santralin Adresi	Abone Numarası	TM Adı	Kurulacak Tesis	Baglantı Şekli / Gücü(kW)	Başvuru Türü	Evrak Değerlendirme Komisyon Sonucu	TEİAŞ Değerlendirme Sonucu	Ön Teknik Değerlendirme Sonucu	Açıklamalar
24.08.2020	344	Galipoğlu Plastik ve Su Ürünleri İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.	Galipoğlu GES	İzmir Pancar OSB 5. Cad. No:3	546	Pancar OSB TM	Çatı GES	OG / 460	Md. 5/1c. Md. 11/3	OLUMLU	OLUMLU	YÖN. MADDE-5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA ÖN TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞ OLUP BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR.	ÜRETİM TESİSİ, GALİPOĞLU PLASTİK VE SU ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'NİN SAHASI İÇERSİNDEKİ MEVCUT TRAFİ POSTASININ AG PANOSUNDAN ALINACAK ÇIKIŞ ÜZERİNDEN DM11 NOLU OSB DAĞITIM MERKEZİNE BAĞLANACAK VE DEVAMINDA OSB DM2 VE OSB ADM ÜZERİNDEN MEVCUT ÇİFT DEVRE 3x(1x240 XLPE) YER ALTI KABLOSU İLE BAĞLI TEİAŞ 154/34,5kV PANCAR OSB TM TRAFİ-B BARASINA YÖNLENDİRİLECEKTİR. DM11 NOLU OSB DAĞITIM MERKEZİNDEN AYRICA BİR ÇIKIŞ VERİLMEYECEK OLUP BAĞLANTI HATTI İÇİN MEVCUT BAĞLANTI HATTI KULLANILACAKTIR. BAĞLANTI NOKTASI GALİPOĞLU PLASTİK VE SU ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TRAFİ POSTASININ OSB DM11 NOLU MEVCUT BAĞLANTI NOKTASIDIR. BAĞLANTI NOKTASINDAN İTİBAREN TESİSLERİN MÜLKİYETİ, İŞLETMESİ, BAKIM VE ONARIMI ABONEYE AİT OLACAKTIR. ABONELİĞİN MEVCUT ÖLÇÜ SİSTEMİ ÇİFT YÖNLÜ OLACAK ŞEKİLDE TADİL EDİLECEKTİR. MEVCUT TRAFİ BİNASI İÇERSİNDE PRİMER ÖLÇÜ HÜCRESİ ÖNCESİ OTOPRODÜKTÖR GİRİŞ HÜCRESİ TEMİN VE TESİS EDİLECEK OLUP YÖNLÜ KORUMA SAĞLANACAKTIR. ÜRETİM TESİSİ SCADA SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEKTİR.
26.08.2020	349	Suer Gıda San. ve Dış Tic. A.Ş.	Suer GES	İzmir Pancar OSB 5. Cad. No:2	590	Pancar OSB TM	Çatı GES	OG / 240	Md. 5/1c. Md. 11/3	OLUMLU	OLUMLU	YÖN. MADDE-5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA ÖN TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞ OLUP BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR.	ÜRETİM TESİSİ, SUER GIDA SAN. VE DİŞ TİC. A.Ş.'NİN SAHASI İÇERSİNDEKİ MEVCUT TRAFİ POSTASININ AG PANOSUNDAN ALINACAK ÇIKIŞ ÜZERİNDEN DM11 NOLU OSB DAĞITIM MERKEZİNE BAĞLANACAK VE DEVAMINDA OSB DM2 VE OSB ADM ÜZERİNDEN MEVCUT ÇİFT DEVRE 3x(1x240 XLPE) YER ALTI KABLOSU İLE BAĞLI TEİAŞ 154/34,5kV PANCAR OSB TM TRAFİ-B BARASINA YÖNLENDİRİLECEKTİR. DM11 NOLU OSB DAĞITIM MERKEZİNDEN AYRICA BİR ÇIKIŞ VERİLMEYECEK OLUP BAĞLANTI HATTI İÇİN MEVCUT BAĞLANTI HATTI KULLANILACAKTIR. BAĞLANTI NOKTASI SUER GIDA SAN. VE DİŞ TİC. A.Ş. TRAFİ POSTASININ OSB DM11 NOLU MEVCUT BAĞLANTI NOKTASIDIR. BAĞLANTI NOKTASINDAN İTİBAREN TESİSLERİN MÜLKİYETİ, İŞLETMESİ, BAKIM VE ONARIMI ABONEYE AİT OLACAKTIR. ABONELİĞİN MEVCUT ÖLÇÜ SİSTEMİ ÇİFT YÖNLÜ OLACAK ŞEKİLDE TADİL EDİLECEKTİR. MEVCUT TRAFİ BİNASI İÇERSİNDE TRAFİ KORUMA HÜCRESİ ÖNCESİ OTOPRODÜKTÖR GİRİŞ HÜCRESİ TEMİN VE TESİS EDİLECEK OLUP YÖNLÜ KORUMA SAĞLANACAKTIR. ÜRETİM TESİSİ SCADA SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEKTİR.

AÇIKLAMALAR:

1) EİGM Teknik değerlendirme sürecine ilişkin sonuçlar Kurumumuz web sayfasında ilan edilecek olup başkaca yazılı bir bildirim yapılmayacaktır!

2) EİGM tarafından teknik değerlendirme raporu olumlu sonuçlandırılan güncel enerjisine dayalı başvurulara ait bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Sonucunun ilan tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde yazılı olarak başvurulması üzerine ilgisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin OLUMLU bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir ve başvuru belgeleri başvuru sahibine iade edilir.

İPOSB Komisyon Üyeleri:

Murat ÖZCAN - Bölge Müdür V.

Muharrem KAYHAN - İnşaat Müh.

Serkan DÜNDAR - Elektrik Elektronik Müh.

Komisyon Ön Teknik Değerlendirme Tarihi: 21.09.2020

Serkan DÜNDAR
Elektrik Elektronik Mühendisi

21/09/2020

Muharrem KAYHAN
İNŞAAT MÜHENDİSİ

Murat ÖZCAN
İPOSB Bölge Müdür V.