

İZMİR PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OCAK 2020 AYI LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI ÖN TEKNİK DEĞERLENDİRME (EİGM ONAYI ALINMAMIŞ) KOMİSYON SONUÇLARI

Başvuru Tarihi	Evrak Kayıt No	Firma / Şahıs Adı	Santral Adı	Santralin Adresi	Abone Numarası	TM Adı	Kurulacak Tesis	Bağlantı Şekli / Gücü(kW)	Başvuru Türü	Evrak Değerlendirme Komisyon Sonucu	TEİAŞ Değerlendirme Sonucu	Ön Teknik Değerlendirme Sonucu	Açıklamalar
30.01.2020	44	Merit Plastik Kauçuk İnş. San. ve Tic. A.Ş.	Merit GES	İzmir Pancar OSB 3. Cad. No:5	588	Pancar OSB TM	Çau GES	OG / 480	Md. 5/1c. Md. 11/3	OLUMLU	OLUMLU	YÖN. MADDE-5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA ÖN TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞ OLUP BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR.	ÜRETİM TESİSİ, MERİT PLASTİK KAUCUK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN SAHAŞI İÇERSİNDEKİ MEVCUT BİNA TİPİ TRAFİ POSTASININ AG PAOSUNDAN ALINACAK ÇIKIŞ ÜZERİNDEN DM4 NOLU OSB DAĞITIM MERKEZİNE BAĞLANACAK VE DEVAMINDA OSB DM3 VE OSB ADM ÜZERİNDEN MEVCUT ÇİFT DEVRE 3x(1x240 XLPE) YER ALTI KABLOSU İLE BAĞLI TEİAŞ 154/34,5KV PANCAR OSB TM TRAFİ-B BARASINA YÖNLENDİRİLECEKTİR. DM4 NOLU OSB DAĞITIM MERKEZİNDEN AYRICA BİR ÇIKIŞ VERİLMEMEYECEK OLUP BAĞLANTI HATTI İÇİN MEVCUT BAĞLANTI HATTI KULLANILACAKTIR. BAĞLANTI NOKTASI MERİT PLASTİK KAUCUK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. TRAFİ POSTASININ OSB DM4 NOLU MEVCUT BAĞLANTI NOKTASIDIR. BAĞLANTI NOKTASINDAN İTİBAREN TESİSLERİN MÜLKİYETİ, İŞLETMESİ, BAKIM VE ONARIMI ABONEYE AİT OLACAKTIR. ABONELİĞİN MEVCUT ÖLÇÜ SİSTEMİ ÇİFT YÖNLÜ OLACAK ŞEKİLDE TADİL EDİLECEKTİR. MEVCUT BİNA TİPİ TRAFİ BİNASI İÇERSİNDE PRİMER ÖLÇÜ HÜCRESİ ÖNCESİ OTOPRODÜKTÖR GİRİŞ HÜCRESİ TEMİN VE TESİS EDİLECEK OLUP YÖNLÜ KORUMA SAĞLANACAKTIR. ÜRETİM TESİSİ SCADA SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEKTİR.

AÇIKLAMALAR:

1) EİGM Teknik değerlendirme sürecine ilişkin sonuçlar Kurumumuz web sayfasında ilan edilecek olup başkaca yazılı bir bildirim yapılmayacaktır!

2) EİGM tarafından teknik değerlendirme raporu olumlu sonuçlandırılan güneş enerjisine dayalı başvurularda ait bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Sonucunun ilan tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde yazılı olarak başvurulması üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin OLUMLU bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir ve başvuru belgeleri başvuru sahibine iade edilir.

İPOSB Komisyon Üyeleri:

Murat ÖZCAN - Bölge Müdür V.

Muharrem KAYHAN - İnşaat Müh.

Serkan DUNDAR - Elektrik Elektronik Müh.

Komisyon Ön Teknik Değerlendirme Tarihi: 10.03.2020

Murat ÖZCAN
İPOSB Bölge Müdür V.

Muharrem KAYHAN
İNŞAAT MÜHENDİSİ

Serkan DUNDAR
Elektrik-Elektronik Mühendisi

10.03.2020