

İZMİR PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEMMUZ 2020 AYI LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI ÖN TEKNİK DEĞERLENDİRME (EİGM ONAYI ALINMAMIŞ) KOMİSYON SONUÇLARI

Başvuru Tarihi	Evrak Kayıt No	Firma / Şahıs Adı	Santral Adı	Santralin Adresi	Abone Numarası	TM Adı	Kurulacak Tesis	Bağlantı Şekli / Gücü(kW)	Başvuru Türü	Evrak Değerlendirme Komisyon Sonucu	TEİAŞ Değerlendirme Sonucu	Ön Teknik Değerlendirme Sonucu	Açıklamalar
29.07.2020	308	Ordinat İnşaat Elektrik Makine Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.	Ordinat GES	İzmir Pancar OSB 7. Cad. No:12	158	Pancar OSB TM	Çatı GES	OG / / 440	Md. 5/1.e. Md. 11/3	OLUMLU	OLUMLU	YÖN. MADDE-5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA ÖN TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞ OLUP BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR.	ÜRETİM TESİSİ, ORDİNAT İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNE TAAHHÜT VE TİC. LTD. ŞTİ.'NİN SAHASI İÇERSİNDEKİ MEVCUT TRAFİ POSTASININ AG PANOSUNDAN ALINACAK ÇIKIŞ ÜZERİNDEN DM9 NOLU OSB DAĞITIM MERKEZİNE BAĞLANACAK VE DEVAMINDA OSB DM10, OSB DM1 VE OSB ADM ÜZERİNDEN MEVCUT ÇİFT DEVRE 3x(1x240 XLPE) YER ALTI KABLOSU İLE BAĞLI TEİAŞ 154/34,5kV PANCAR OSB TM TRAFİ-B BARASINA YÖNLENDİRİLECEKTİR. DM9 NOLU OSB DAĞITIM MERKEZİNDEN AYRICA BİR ÇIKIŞ VERİLMEMEYİ EKİP BAĞLANTI HATTI İÇİN MEVCUT BAĞLANTI HATTI KULLANILACAKTIR. BAĞLANTI NOKTASI ORDİNAT İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNE TAAHHÜT VE TİC. LTD. ŞTİ. TRAFİ POSTASININ OSB DM9 NOLU MEVCUT BAĞLANTI NOKTASIDIR. BAĞLANTI NOKTASINDAN İTİBAREN TESİSLERİN MÜLKİYETİ, İŞLETMESİ, BAKIM VE ONARIMI ABONEYE AİT OLACAKTIR. ABONELİĞİN MEVCUT ÖLÇÜ SİSTEMİ ÇİFT YÖNLÜ OLACAK ŞEKİLDE TADİL EDİLECEKTİR. MEVCUT TRAFİ BİNASI İÇERSİNDE PRİMER ÖLÇÜ HÜCRESİ ÖNCESİ OTOPRODÜKTÖR GİRİŞ HÜCRESİ TEMİN'VE TESİS EDİLECEK OLUP YÖNLÜ KORUMA SAĞLANACAKTIR. ÜRETİM TESİSİ SCADA SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEKTİR.

AÇIKLAMALAR:

1) EİGM Teknik değerlendirme sürecine ilişkin sonuçlar Kurumumuz web sayfasında ilan edilecek olup başkaca yazılı bir bildirim yapılmayacaktır!

2) EİGM tarafından teknik değerlendirme raporu olumlu sonuçlandırılan güneş enerjisine dayalı başvurulara ait bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Sonucunun ilan tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde yazılı olarak başvurulması üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin OLUMLU bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir ve başvuru belgeleri başvuru sahibine iade edilir.

İPOSB Komisyon Üyeleri:

Murat ÖZCAN - Bölge Müdür V.

Muhammed KAYHAN - İnşaat Müh.

Serkan DÜNDAR - Elektrik Elektronik Müh.

Komisyon Ön Teknik Değerlendirme Tarihi: 31.08.2020

İZMİR
Pancar Organize Sanayi Bölgesi
Serkan DÜNDAR
Elektrik Elektronik Mühendisi
Oda No: 48036
Dip. No: 2010-196

31.08.2020

Muhammed KAYHAN
İNŞAAT MÜHENDİSİ

Murat ÖZCAN
İPOSB Bölge Müdür V.