

AB-0091-T
R-2023-491
03-23

Çevtest Çevre Laboratuvarı "ÇEVTEST ÖLÇÜM LAB. TİC. LTD. ŞTİ." kuruluşudur.

Teklif No	DW-2023-5016-01		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	23.02.2023		
Numunenin Kabul Tarihi	23.02.2023		
Numune Alınan Kurum/Kuruluş/Kişi	İzmir Pancar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü		
Numunenin Alındığı Adres	Kazım Karabekir Mahallesi Bekir Saydam Caddesi No:65 Torbalı / İZMİR		
Numune Alma Noktası	Erkek WC		
Numunenin Alınış Amacı	Özel İstek Analizler - İçme Kullanma Suları (Kimyasal+Mikrobiyolojik)		
Numune Grubu	Su Analizleri		
Numunenin Cinsi/Adı/Markası/Üret. Firma Adı	İçme Kullanma Suyu	-	-
Numunenin Ambalaj Şekli/Etiketi/Miktarı	Steril Pet Şişe	Etiketsiz	1L + 1L
Numunenin Üretim Tarihi/Son Kullanma Tarihi	-	-	-
Mühür Durumu/Tutanak No	-	-	-
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Numarası	DW-23022023-01		
Analiz Başlama/Bitiş Tarihi	23.02.2023	01.03.2023	
Rapor Tarihi	03.03.2023		
Rapor Numarası	R-2023-491		

## MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Parametre	Birim	Metot	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri*	CFU/100 ml	TS EN ISO 9308-1	0	0
Enterekok / Fekal Streptococ.	CFU/100 ml	TS EN ISO 7899-1	0	0
Escherichia Coli*	CFU/100 ml	TS EN ISO 9308-1	0	0

## FİZİKSEL ANALİZLER

Parametre	Birim	Metot	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanıklık	NTU	TS EN ISO 7027-1	TKEDY	Normal
Koku**	-	Fiziksel Metot	TKEDY	Normal
Renk	Pt-Co	SM 2120 C	TKEDY	Normal

AB-0091-T
R-2023-491
03-23

Çevtest Çevre Laboratuvarı "ÇEVTEST ÖLÇÜM LAB. TİC. LTD. ŞTİ." kuruluşudur.

## KİMYASAL ANALİZLER

Parametre	Birim	Metot	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Alüminyum (Al)	µg/lt	EPA 200.7	200	<100
Amonyum	mg/lt	SM 4500-NH <sub>3</sub> B, F	0,5	<0,13
Demir (Fe)	µg/lt	EPA 200.7	200	<100
Nitrit	mg/lt	SM 4500-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> B	0,5	<0,03
İletkenlik	µS/cm	SM 2510 B	2.500	784
pH	pH Birimi	SM 4500 H <sup>+</sup> B	6,5-9,5	6,92

Analiz Metotları, NAAMT: Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği, KOB: Koloni Oluşturan Birim. TKEDY: Tüketicilerle Kabul Edilebilir veya Herhangi Bir Değişim Yok.  
\*İlgili parametrelerin analizi akredite bir laboratuvarı tarafından gerçekleştirilmiştir.

\*\*İlgili parametre akreditasyon kapsamı dışında gerçekleştirilmiştir.

**NOT<sub>1</sub>**: Analiz tablolarında verilen parametrelerden koyu punto ile yazılan parametreler mevzuat limitine uygun değildir.

**NOT<sub>2</sub>**: Müşteri onayı üzerine Şartlı olarak kabul edilen ve DW-23022023-01 nolu analiz sonuç tablosunda verilen parametreler için feragat beyanı bulunmaktadır.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Çevtest Ölçüm Laboratuvarı Tic. Ltd. Şti., TÜRKAK'tan AB-0091-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Mühür

Yayımlandığı Tarih

Rapor Sorumlusu

Analiz Laboratuvar Sorumlusu

03.03.2023

Tuğba TATAR

Murat YILMAZ

